

17285 **Commune : PORT-D'ENVAUX**

01700087 **Plage : Baignade Aménagée Rive Gauche Charente**

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "mauvais", "moyen" ou "bon".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Certains sites de baignades sont affectés par des proliférations importantes d'algues microscopiques (cyanobactéries) donnant à l'eau une couleur intense "vert-bleu". La recherche des cyanobactéries toxigènes et des toxines qu'elles peuvent produire, ne sont pas pris en compte dans le classement des sites. Cependant, en raison de leurs effets sanitaires, un suivi est mis en place et des mesures de précaution peuvent être recommandées aux baigneurs. Une interdiction de baignade peut aussi être préconisée.

Suivi sanitaire 2024 30/07/2024

Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement
30/07/2024

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water / Wasser von guter Qualität
Water van goede kwaliteit / Agua de buena calidad

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Niveau de précaution vis à vis des cyanobactéries

17 juin 12:15	03 juil. 11:15	08 juil. 10:30	15 juil. 13:10	22 juil. 08:50	30 juil. 10:40
Moyen	Moyen	Bon	Moyen	Moyen	Bon

ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	180	130	93	270	180	46
CYANOBACTÉRIES TOXINOGENE <i>mm3/L</i>	0,000		0,017	0,000	0,000	
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) <i>n/(100mL)</i>	160	61	30	61	77	61
TEMPÉRATURE DE L'AIR °C	20,0	19,7	24,4	25,3	20,8	28,1
TEMPÉRATURE DE L'EAU °C	17,8	20,3	20,1	20,3	21,3	23,6
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	0,50	0,4	0,4	0,7	0,30	0,3



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale



Laurent FLAMENT